

## 1. Arrêt d'urgence Gaz et/ou ventilation

*Se situe en cuisine dans la partie préparation chaude (en entrant en face)*



### Coupure Ventilation :

- \* **Enclencher l'arrêt d'urgence :**  
Pousser le bouton rouge
- \* **Remise en marche :**  
Tirer le bouton rouge

### Ventilation :

- \* **Couper la ventilation :** Tourner le bouton sur le 0
- \* **Changer vitesse ventilation :**  
Tourner le bouton sur I ou II

### Coupure Gaz :

- \* **Enclencher l'arrêt d'urgence :**  
Pousser le bouton rouge
- \* **Remise en marche :**  
Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre

## 2. Arrêt d'urgence électricité (sauf éclairage)

*Se situe en cuisine dans la partie préparation froide (en entrant sur le mur de droite) ou dans le couloir des livraisons (sur le mur de droite en face des vestiaires)*



### **Coupure Electricité :**

× **Enclencher l'arrêt d'urgence :** Pousser le bouton rouge

× **Remise en marche :**

Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre

Réenclencher les disjoncteurs suivants : au TGBT: DGAFM + DGB Cuisson

*La clé qui ouvre le TGBT est celle qui ouvre les portes extérieures. Les personnes qui en possèdent une sont : Jojo, les cuisines, les veilleurs de nuit, la Directrice, l'IDEC, l'Assistante de direction et la Cadre administrative)*

**Une clé pour les remises en marche se trouve sur chaque bouton poussoir.  
Un double est disponible dans le coffre à clé se trouvant dans le local SSI dans le bureau de la Cadre administrative.**

Page 2/2

<b>Nom :</b> <b>Fonction :</b>  <b>Visa :</b>	<b>Rédacteur</b> Mme Aurore BALANT Cadre Administratif	<b>Validation</b> Sylvie LACOSTE, Directrice	<b>Conformité à la gestion qualité</b> Audrey TINNES, Chargée Qualité
--	--	--	---